Particle Size Distribution

Project No.	Project Name
C4220/24/L/6872	Car Hill Quarry

Hole No.	Sample				Soil Description
	Ref	Top	Base	Type	
6F5	1	Stockpile		B	Light brown GRAVEL

Sieve (mm)	% Passing	Specification (Table 6/4 SHW 6f5)	Method
125	**100**	**100**	Dey Sieving Method
80	90.1	**75-99**	**Date Sampled**
75	90.1		04/07/2024
50	80.4		**Date test completed**
40	**72.7**	**50-90**	08/07/2024
20	**49.6**	**30-75**	**Test conducted by**
10	**15.7**	**15-60**	HJL
6.3	10.2		
4	7.2		
2	**4.7**	**0-35**	
1	3.9		
0.5	3.1		
0.25	2.8		
0.125	0.9		
0.063	**0.1**	**0-12**	

All tests performed in accordance with BS EN 933-1:2012 unless specified otherwise

Comments: **Specimen meets grading criteria.**	Date Printed	Approved By	Table
	08/07/2024	HJL	1 sheet 1